

# ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 2371/2024

Č.j.: MJED 2638/2024

Vyřizuje: Lenka Pavlíčková/ tel. 516 528 212

Jedovnice 14.6.2024

**EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno**

**IČ 280 85 400**

zastoupena na základě plné moci ze dne 19.12.2023

spol. MONELA elektro, s.r.o., se sídlem Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

IČ: 075 29 901

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne : .....

Obecní úřad Bukovinka provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Bukovinka jsou pouze informativní.

## OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno IČ 280 85 400, zastoupena na základě plné moci ze dne 19.12.2023 spol. MONELA elektro, s.r.o., se sídlem Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, IČ: 075 29 901 (dále jen „žadatel“) - podal dne 3.6.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „**Bukovinka, obnova NN, k hájence**“ na pozemcích p.č. 306/106, st.p.č. 150, st.p.č. 205, st.p.č. 115, p.č. 306/95, p.č. 306/46, st. p.č. 151, p.č. 306/66, p.č. 306/60, p.č. 287/18, p.č. 306/93, p.č. 306/105, p.č. 306/98, st. p.č. 173, p.č. 287/16, p.č. 287/15, p.č. 287/1, p.č. 306/92, p.č. 306/91, p.č. 306/37, p.č. 288/7, p.č. 306/8, p.č. 306/28, vše katastrální území Bukovinka. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

**Popis stavby:** Stavba řeší úpravu na distribuční síti NN EG.D - nahrazení stávajícího nadzemního vedení NN kabelovým vedením NN v Bukovince mezi č. p. 242 až č. p. 140 z důvodu konce životnosti tohoto nadzemního (rok výstavby 1969) a rekonstrukci stávajícího nadzemního vedení NN mezi podpěrnými body č. 69b a 69g.

### Kabelové vedení NN

Stávající rozpojovací skříň SR502 R527601 (umístěná na pozemku par. č. 306/28) bude demontována a ve stejném místě nahrazena novou rozpojovací skříní SD732/NK R777449. Do nové rozpojovací skříně SD732/NK budou přepojeny kabely, které byly odpojeny z demontované rozpojovací skříně SR502 R527601. Z nové rozpojovací skříně SD732/NK budou provedeny dva samostatně jištěné odvody zemí kabely NAYY-J 4x150. Kabely povedou ve společné kynetě v pozemku par. č. 306/28 a po cca 1m budou přecházet do pozemku par. č. 306/8, kde kabely povedou v asf. komunikaci ve vzdálenosti cca 0,3-1,1m od hranice s pozemky par. č. 103 a 306/9 a po cca 49m budou kabely přecházet do pozemku par. č. 306/66, kde povedou ve vzdálenosti cca 0,3-1,1m od hranice s pozemky par. č. 306/9 a 306/158 a po cca 21m budou zakončeny v nové rozpojovací skříní SR652/NK R777500. Dále budou z nové rozpojovací skříně provedeny dva samostatně jištěné odvody zemí kabely NAYY-J 4x150.

17-06-2024

Vypraveno dne : .....

**První vývod** povede v pozemku par. č. 306/66 v asf. komunikaci ve vzdálenosti cca 0,8-1,1m od hranice s pozemky par. č. 306/229, 306/34 a 306/35 a po cca 50m bude kabel přecházet do pozemku par. č. 288/7, kde povede cca 12m a bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NV, která bude umístěna na pozemku par. č. 288/7 a zasekána ve stávajícím plotě. Dále kabel povede zpět do pozemku par. č. 306/66, kde povede ve vzdálenosti cca 0,5m od hranice s pozemkem par. č. 288/7 a po cca 4 m bude přecházet do pozemku par. č. 306/37, kde bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/37 při hranici s pozemkem par. č. 288/7 a ve vzdálenosti cca 0,5m od hranice s pozemkem par. č. 306/66. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve dlážděném chodníku ve vzdálenosti cca 0,4-0,6m od hranice s pozemky par. č. 306/37 a 306/91 a po cca 28m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/91 ve vzdálenosti cca 1,5m od hranice s pozemkem par. č. 306/92. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,6m od hranice s pozemky par. č. 306/91 a 306/92 a po cca 9m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/92 při hranici s pozemky par. č. 306/91 a 306/66. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,6m od hranice par. č. 306/92, 306/41 a st. 173 a po cca 23m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. st. 173 při hranici s pozemkem par. č. 306/66 a ve vzdálenosti cca 3m od hranice s pozemkem par. č. 306/98. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,6m od hranice s pozemky par. č. st. 173 a 306/98 a po cca 13m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/98 při hranici s pozemkem par. č. 306/66 a ve vzdálenosti cca 1m od hranice s pozemkem par. č. st. 114. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,6m od hranice s pozemkem par. č. st. 114 a 306/105 a po cca 10m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/105 při hranici s pozemkem par. č. 306/66 a ve vzdálenosti cca 0,8m od hranice s pozemkem par. č. st. 114. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,6-0,7m od hranice s pozemky par. č. 306/105, st. 165, st. 140 a 306/93 a po cca 23m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/93 při hranici s pozemkem par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 4m od hranice s pozemkem par. č. st. 151. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,7m od hranice s pozemky par. č. 306/93 a st. 151 a po cca 14m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. st. 151 při hranici s pozemkem par. č. 306/66 a ve vzdálenosti cca 5,9m od hranice s pozemkem par. č. 306/46. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,6-0,7m od hranice s pozemky par. č. st. 151 a 306/46 a po cca 22m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NV, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/46 při hranici s pozemky par. č. 306/66 a 306/95 a bude zasekána do stávajícího plotu. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,6m od hranice s pozemkem par. č. 306/95 a po cca 11m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/95 při hranici s pozemky par. č. 306/66 a st. 128. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 1,1m od hranice s pozemky par. č. st. 128 a st. 115 a po cca 17m bude kabel přecházet do pozemku par. č. st. 115, kde cca po 2m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. st. 115 ve zdi RD č. p. 99. Dále kabel povede zpět do pozemku par. č. 306/66, kde povede ve vzdálenosti cca 1,1m od hranice s pozemky par. č. st. 115 a st. 205 a po cca 7m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NV, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/66 ve stávajícím plotě. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 1-1,2m od hranice s pozemky par. č. st. 205 306/50 a 306/78 a po cca 40m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS200/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/66 při hranici s pozemky par. č. 306/78 a 306/90. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 1m od hranice s pozemky par. č. 306/90 a 306/80 a po cca 28m bude kabel smyčkovat stávající přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na pozemku par. č. 306/80). Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 1,5-2m od hranice s pozemkem par. č. st. 150 a po cca 11m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/66 ve stávajícím plotě ve vzdálenosti cca 0,3m od hranice s pozemkem st. 150. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 1,5m od hranice s pozemky par. č. st. 150 a 306/106 a po cca 19m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/66 při hranici s pozemkem par. č. 306/106 ve stávajícím plotě. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 2,7m od hranice s pozemkem par. č. 306/106 a 306/56 a po cca 11m bude kabel zakončen v nové rozpojovací skříni SR652/NK R777501, která bude umístěna na pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 1,3m od hranice s pozemkem par. č. 306/56.

**Druhý vývod** povede ve společné kynetě s prvním vývodem a po cca 104m bude kabel křížit asf. komunikaci v pozemku par. č. 306/66 překopem v délce cca 5m. Dále kabel povede v pozemku par. č. 287/1 a po cca 2m bude kabel křížit novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 287/1 při hranici s pozemkem par. č. 287/15 a ve vzdálenosti cca 0,6m od hranice s pozemkem par. č. 306/66. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,8m od hranice s pozemky par. č. 287/15 a st. 135 a po cca 14m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 287/15 ve vzdálenosti cca 0,8m od hranice s pozemkem par. č. 306/66 a ve vzdálenosti cca 3,2m od hranice s pozemkem par. č. st. 135. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,9m od hranice s pozemkem par. č. 287/15 a po cca 13m bude kabel smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude

umístěna na pozemku par. č. 287/16 při hranici s pozemkem par. č. 287/15 a ve vzdálenosti cca 0,4m od hranice s pozemkem par. č. 306/66. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,5-1m od hranice s pozemkem par. č. 287/16 a po cca 22m bude kabel smýčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK, která bude umístěna na pozemku par. č. 287/18 při hranici s pozemky par. č. 287/16 a 306/66. Dále kabel povede v pozemku par. č. 306/66 ve vzdálenosti cca 0,7m od hranice s pozemkem par. č. 287/18 a po cca 20m bude kabel zakončen ve stávající přípojkové skříni SS100/NK, která je umístěna na pozemku par. č. 287/19. Stávající kabely NAYY-J 4x150, které budou odpojeny z demontované rozpojovací skříně SV201/NV R531038 (umístěné na p.b.č. 69) budou pomocí spojky SJL-5a naspojovány na nové dva kabely NAYY-J 4x150 a zatáhnuty do nové rozpojovací skříně SR652/NK R777501.

Kabel bude v celé délce trasy uložen v chrániče Duoflex 110, při křížení NTL plynovodu a jeho přípojek v betonových korýtkách s přesahem 1m od osy plynovodního potrubí.  
Úpravy na nadzemním vedení NN

Na pozemku par. č. 306/60 bude v místě demontovaného bodu č. 69b postaven nový betonový podpěrný bod JB 10,5/15 č. 69. Na nový podpěrný bod bude osazena nová přípojková skříň SS200/NK, do které budou přepojeny stávající přípojky. Na nový podpěrný bod č. 69 bude osazena nová rozpojovací skříň SV101/NS R764837, ze které bude provede samostatně jištěný odvod zemí kabelem NAYY-J 4x150. Kabel povede otevřeným výkopem ve volném terénu v pozemku par. č. 306/60 ve vzdálenosti cca 0,6-2,1m od hranice s pozemkem par. č. 127/5 a po cca 29m bude kabel zakončen ve stávající přípojkové skříni SS200/NK, která je umístěna na pozemku par. č. 127/5. Z nového podpěrného bodu č. 69 bude proved odvod vzduchem vodičem NFA2X 4x50. Vodič povede v trase demontovaného vedení přes podpěrné body 69a (JB 10,5/6), 69b (JB 10,5/6), 69c (JB 10,5/6), 69d (JB 10,5/6) a bude zakončen na nové podpěrném bodě 69e (JB 10,5/15). Na nový podpěrný bod 69e bude přepojena stávající nadzemní přípojka pro par. č. 108/1. Stávající nadzemní přípojka bude zapojena do nové rozpojovací skříně SP100/NS R777502, která bude osazena na p.b.č. 69e. Demontáže Stávající nadzemní vedení holými vodiči AIFe 3x50+35 od podpěrného bodu č. 55 až po podpěrný bod č. 69, včetně podpěrných bodů, konzol, přípojkových skříní, rozpojovacích skříní, nadzemních přípojek, zedních konzol, střešníků a rámových konzol, bude demontováno. Stávající nadzemní vedení holými vodiči AIFe 4x35 od podpěrného bodu č. 69 až po podpěrný bod č. 69g, včetně podpěrných bodů, konzol, přípojkových skříní, rozpojovacích skříní, bude demontováno. Stávající kabelové vedení od podpěrného bodu č. 68c po novou přípojkovou skříň na pozemku par. č. 306/80 bude demontováno.

#### **Hlavní domovní vedení (HDV)**

č. p. 242 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové rozpojovací skříně SR652/NK a bude proveden propoj do stávajícího elektroměru, který je umístěný vedle plánované rozpojovací skříně.

č. p. 174 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK a bude proveden propoj do plánovaného elektroměru, který je umístěný vedle plánované přípojkové skříně.

č. p. 124 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce a bude pomocí spojky SJL-1 napojen na stávající kabel HDV

č. p. 111 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD a drážkou ve fasádě bude zatáhnuto do stávající přípojkové skříně, kde bude proveden propoj se stávajícím HDV. Případně, že bude majitelem RD již vybudovaný nový elektroměrový rozváděč, tak bude proveden pouze propoj.

č. p. 110 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD, drážkou ve fasádě a následně bude proveden průraz do stávající přípojkové skříně, kde bude provedeno propojení se stávajícím HDV. č. p. 137 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce a bude naspojováno pomocí spojky SJL-1 na stávající HDV, které vede od p.b.č. 66.

č. p. 102 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD, drážkou ve fasádě a následně bude proveden průraz do stávajícího elektroměru, který se nachází za vraty v garáži.

č. p. 130 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD, drážkou ve fasádě do stávající přípojkové skříně, kde bude proveden propoj se stávajícím HDV.

č. p. 115 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce v dlážděném chodníku směrem k RD, drážkou ve fasádě a průraz do stávajícího elektroměru.

- č. p. 120 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce v dlážděném vjezdu směrem k RD, po schody průraz pod schody, drážka ve sklepe a stropem průraz do stávajícího elektroměru v zádveři.
- č. p. 204 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NV a propojení do stávajícího elektroměru.
- č. p. 113 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD, drážkou po fasádě a průraz do RD a drážkou ke stávajícímu elektroměru.
- č. p. 99 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NV. HDV povede v drážce po fasádě RD a bude proveden průraz do stávajícího elektroměru.
- č. p. 205 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NV, posunutí elektroměru a propojení do stávajícího elektroměru.
- par. č. 306/78 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS200/NK a propojení do stávajícího elektroměru.
- č. p. 117 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v dlážděném chodníku směrem k RD, drážkou po fasádě do stávající přípojkové skříně a propojení se stávajícím HDV.
- č. p. 140 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v nezpevněném vjezdu směrem k RD, drážkou po fasádě do stávající přípojkové skříně a propojení se stávajícím HDV.
- č. p. 147 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD, drážkou po fasádě do stávající přípojkové skříně a propojení se stávajícím HDV.
- č. p. 135 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem ke stávajícím HDV a bude proveden propoj pomocí spojky SJL-1.
- č. p. 143 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD, drážkou po fasádě a průraz do stávajícího elektroměru.
- č. p. 134 - Bude proveden samostatně jištěný odvod (hlavní domovní vedení - HDV) kabelem NYY 4x10 (CYKY-J 4x10) z nové přípojkové skříně SS100/NK. HDV povede v předzahrádce směrem k RD, drážkou po fasádě a průraz do stávajícího elektroměru ve obytné části domu.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 v návaznosti na ustanovení § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., zákon stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotřeným orgánům zahájení územního řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 15 dnů od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

#### **Poučení všeobecná:**

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa 8,00 – 11,30 a 12,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
- K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží

- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží
- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich právní zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti
- Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. **Další písemnosti v tomto řízení se podle § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby doručují jednotlivě pouze žadatel, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.**

ÚŘAD MĚSTYSKÉ JEDOVNICE  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
Havlíčkovo nám. 71  
679 06 JEDOVNICE

Lenka Pavlíčková   
Vedoucí stavebního úřadu

**Doručí se:**

**Žadatel - zmocněnec:**

MONELA elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

**Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:**

Obec Bukovinka, Bukovinka 126, 679 05 Křtiny

**Účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:**

Obec Bukovinka, Bukovinka 126, 679 05 Křtiny

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Alžběta Vafková, Bukovinka 94, 679 05 Křtiny

Ing. Martin Bátorla, Bukovinka 83, 679 05 Křtiny

Ing. Tereza Bátorlová, Bukovinka 83, 679 05 Křtiny

Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha

Miroslav Beránek, Nová 851/16, 683 23 Ivanovice na Hané

Yveta Beránková, Nová 851/16, 683 23 Ivanovice na Hané

Ing. Bohumil Brodský, Josefy Faimonové 2229/14, 628 00 Brno

Věra Brusová, Bukovinka 159, 679 05 Křtiny

Emilie Chlupová, Lanžhotská 458/55, 691 52 Kostice

Dejte nám šanci, spolek, Bukovinka 94, 679 05 Křtiny

Ing. Radomír Fiala, Za Kostelem 436, 679 06 Jedovnice

Ing. Josef Hanuš, Svatopluka Čecha 2815/102, 612 00 Brno

Božena Hinštová, Křížkovského 52/25, 603 00 Brno

Martin Humlíček, Bukovinka 205, 679 05 Křtiny

Ivona Jedličková, Březina 502, 679 05 Křtiny  
Eva Junová, Liběšice 69, 434 01 Želenice  
Marie Marková, Brněnská Pole 1832/8, 664 51 Šlapanice  
Miroslava Medlová, Bukovina 70, 679 05 Křtiny  
Jaroslava Pernicová, Ostrov u Macochy 359, 679 14 Ostrov u Macochy  
Pavel Pintrava, Kučerov 48, 682 01 Kučerov  
Pavel Ratzka, Bukovinka 85, 679 05 Křtiny  
Zdeňka Ratzková, Bukovinka 85, 679 05 Křtiny  
Jiří Sotolář, Bukovinka 78, 679 05 Křtiny  
Ladislav Sotolář, Česká 30, 664 31 Česká  
Jaroslav Šťoviček, Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice  
Tomáš Tesař, Bukovinka 90, 679 05 Křtiny  
TJ Bukovinka, z.s., Bukovinka 126, 679 05 Křtiny  
Dana Večešová, Květná 314/24, Brňany, 682 01 Vyškov  
Marek Zlámal, Bukovinka 86, 679 05 Křtiny  
Marcela Zlámalová, Bukovinka 86, 679 05 Křtiny  
Tereza Slavíková, Pastýřky 305/9, 664 02 Ochoz u Brna  
Růžena Černá, Bukovinka 117, 679 05 Křtiny  
Jiří Kotulan, Molákova 2150/13, 628 00 Brno  
Veronika Kotulanová, Bukovinka 120, 679 05 Křtiny  
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha  
Jiří Beránek, Údolní 274/1, 679 04 Adamov  
Jitka Beránková, Údolní 274/1, 679 04 Adamov  
Jaroslav Tesař, Bukovinka 99, 79 05 Křtiny  
Ludmila Tesařová, Bukovinka 99, 679 05 Křtiny  
Petr Burda, Bukovinka 113, 679 05 Křtiny  
Kateřina Burdová, Bukovinka 113, 679 05 Křtiny  
Okresní správa sociálního zabezpečení, Seifertova 634/5, 678 01 Blansko  
Svatava Křupková, Bukovinka 137, 679 05 Křtiny  
Radek Hudec, Komenského 10/16, 664 51 Šlapanice  
Vladimír Janoušek, Bukovinka 134, 679 05 Křtiny  
Radoslava Janoušková, Bukovinka 134, 679 05 Křtiny  
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha  
Lenka Pavezková, Bukovinka 130, 679 05 Křtiny  
Martina Pospíšilová, Bukovinka 131, 679 05 Křtiny  
Emílie Smílková, Bukovinka 130, 679 05 Křtiny  
Vlasta Radkovičová, Bukovinka 135, 679 05 Křtiny  
Jaroslav Rozman, Bukovinka 140, 679 05 Křtiny  
Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Bukovinka 140, 679 05 Křtiny  
Bc. Zdeněk Šenk, Bukovinka 102, 679 05 Křtiny  
Růžena Šenková, Bukovinka 102, 679 05 Křtiny  
Mgr. Lubomír Majerčík, Bukovinka 147, 679 05 Křtiny  
Mgr. Aneta Majerčíková, Bukovinka 147, 679 05 Křtiny  
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha  
PhDr. Rostislava Hanušová, Svatopluka Čecha 2815/102, 612 00 Brno  
Josef Hanuš, Bukovinka 110, 679 05 Křtiny  
Vlastislava Hanušová, Bukovinka 110, 679 05 Křtiny  
Martin Humlíček, Bukovinka 205, 679 05 Křtiny  
Mgr. Renata Humlíčková, Bukovinka 205, 679 05 Křtiny  
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha  
Ing. Martin Polák, S.K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou  
Mgr. Dagmar Poláková, S.K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou  
Tomáš Turek, Bukovinka 204, 679 05 Křtiny  
Jaroslava Turková, Bukovinka 204, 679 05 Křtiny  
ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha  
Ing. Miloň Papežík, Bukovinka 143, 679 05 Křtiny

MVDr. Ivana Papežíková, Bukovinka 143, 679 05 Křtiny  
Jakub Skácel, Dlouhá 199/12, 664 51 Šlapanice  
Stavební spořitelna České spořitelna, a.s., Antala Staška 1292/32, 140 00 Praha

**Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):**

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha  
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha

**Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich: (identifikováni označením pozemků)**

st.p.č. 103, p.č. 306/9, p.č. 306/158, p.č. 306/34, p.č. 306/35, st.p.č. 132, st.p.č. 127, p.č. 306/41, st.p.č.165, st.p.č. 140, st.p.č. 128, p.č. 306/50, p.č. 306/78, p.č. 306/90, p.č. 306/80, p.č. 306/56, st.p.č. 95, p.č. 306/7, p.č. 306/6, p.č. 306/5, st.p.č. 171, st.p.č. 169, p.č. 287/18, 287/19, p.č. 160/6, st.p.č.346, p.č. 160/3, p.č. 160/13, p.č. 160/5, p.č. 160/14, p.č.160/15, p.č.146, p.č. 127/5, p.č. 142, p.č. 306/59, vše katastrální území Bukovinka

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko  
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. územního plánování a RR, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko  
Ministerstvo obrany České republiky, Sekce majetková Ministerstva obrany, Tychonova 1, 168 01 Praha

**Na vědomí:**

Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

**Úřady:**

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice  
Obecní úřad Bukovinka, Bukovinka 126, 679 05 Křtiny  
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup